



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VA UY-JOY
KOMMUNAL XO'JALIGI VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:01-05-2023 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 93676

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani KEIZ joylashgan BNBM BUILDING MATERIALS SENTRAL ASIA MChJ xorijiy korxonasiga qarashli gipsokarton va temir profil ishlab chiqarish sexiga keltiruvchi gaz quvurlari.»

Buyurtmachi - Farg'ona viloyati "Gazloyiha instituti" MChJ

Bosh loyihachi - "GAZLOYIHA" loyiha qidiruv institute MChJ

Litsenziya 28.06.20y/AL- 001047

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Qurilish.

Murojaat raqami: № 87917

1. Loyihalash uchun asos

1.1.O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati, hokimining 2023y 27 fevral kungi 62-11-0-F/23-sonli farmoyishi.

1.2.Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 24.06.2022 yilda berilgan 1730-1730221-9831-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i.

1.3. "Farg'ona Trans Ta'mir Invest"x/k rahbari M. Aliyev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyiha smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

Bosh reja:

Uchko'prik tumani Qo'qon Erkin Iqtisodiy zonasida joylashgan "BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA" MChJ Xorijiy korxonasiga qarashli gipsakarton va temir profil ishlab chiqarish sexini gazlashtirish uchun Tojik qishlog'idagi mavjud yuqori bosimli d530x8 mm.li sanoat kollektoridan shaxobcha olib, 219x4.5 mm.li

yuqori bosimli gaz quvuri tortildi. Ulanish nuqtasiga yaqin xududga Avtopilot rusumli gaz xisoblagich o'rnatildi. Gaz xisoblagichdan chiqqan yuqori bosimni o'rta bosimga tushurish maqsadida, yuqori bosimli РДУК -100 rusumli gaz rostlagich punkti (GRP) o'rnatildi. GRPdan chiqqan o'rta bosimli gaz quvuri beton yostiqchalarga yotqizilan xolda suv inshooti xududidan olib o'tildi va ajratuvchi flanes yordamida $h=-1.2$ metr chuqurlikka yotqizildi va ichki tarmoq yo'lining ostidan mudofa g'ilof yordamida olib o'tildi xamda ajratuvchi flanes yordamida $h=0.5$ metr balandlikka ko'tarildi. O'rta bosimli gaz quvuri sexga yaqin xududga keltirildi. Yer osti gaz quvurlari mavjud elektro kimyoviy ximoya xududiga kiradi. Ulanish nuqtasiga, GRPlarga kirish va chiqish nuqtalariga berkituvchi zadviykalar o'rnatildi. Gaz quvurlarining gidravlik xisobi ШHK 2.04.08.-13 da ko'rsatilgan formula bo'yicha xamda gaz quvurlari uchun tuzulgan nomogramma va jadvallar asosida bajarildi. Gaz quvurlarini ko'rishda gaz jihozlarinini o'rnatib gazga ulash xamda gaz berish ishlari mutaxasislashtirilgan qurilish tashkilotlari va gaz xo'jaligi idoralari orqali bajarilishi kerak. Xisoblangan kerakli po'lat quvur va moslamalari davlat namunasi /ГОСТ/ va turlari ko'rsatilgan xolda buyurtma tasnifida ko'rsatildi. Yer usti quvurlarni atmosfera ta'sirida zanglashdan saqlash uchun ikki marta moyli bo'yoq bilan bo'yaladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Muhandislik tizimlari loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. "Farg'ona Trans Ta'mir Invest"x/k rahbari M. Aliyev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muhandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyihachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 14370,48 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urtasiz) va pudratchining boshqa xarajatlari 16,13% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 627 711,507 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 539 022,957 ming so'm
QQS 12%	- 64 682,755 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 603 705,712 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 19 182,138 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 622 887,850 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 4 823,657 ming so'm

Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani KEIZ joylashgan BNBM BUILDING MATERIALS SENTRAL ASIA MChJ xorijiy korhonasiga qarashli gipsokarton va temir profil ishlab chiqarish sexiga keltiruvchi gaz quvurlari, loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Ishtirokchi ekspertlar:

SETSALIYEV RUSTEM ISMOILOVICH

KASIMOV MIRZAJON ABDURAXMANOVICH

ДремРефлекшн Шар МТТ 8--2023 [Faylni ko'rish](#)